



Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће
„Хидроелектране на Требишњици“
акционарско друштво Требиње



Обала Луке Вукаловића 2, 89101 Требиње, РС/БиХ, www.het.ba, e-mail het@het.ba
Тел: +387 (59) 260 213, Факс: +387 (59) 260 782
Директор : 260 213, Извршни дир. за производњу и техничке послове: 260 214;
Извршни дир. за управљање системом: 260 478, Извршни дир. за економске, правне и опште
послове: 223 713

- Одлука о избору најповољнијег понуђача -

N1.2.5

Број: 7573
Датум: 14.10.2019.

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14), члана 8. став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (Сл. Гласник БиХ број: 103/14), и члана 57. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, на Препоруку Комисије за набавку број: 7064-3 од 09.10.2019. године, у поступку јавне набавке – „Набавка пумпе за ПС Вријека“, Управа Предузећа је донијела

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за набавку, број: 7064-3 од 09.10.2019. године и Уговор за јавну набавку роба именованих као – „Набавка пумпе за ПС Вријека“, се додијељује понуђачу: „HIDROSANITAS“ д.о.о. - Требиње, понуда број: 7171, достављена дана: 30.09.2019. године, за понуђену цијену од: 37.830,00 КМ (без ПДВ-а), на паритету DDP – Требиње, као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана достављања ове Одлуке достави оригинале или овјерене копије документације из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

Члан 4.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници (www.henatrebisnjici.com), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. 6. Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Дирекција за производњу и техничке послове, Организационо – правни сектор, Економско – финансијски сектор и Служба за јавне набавке.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали и поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **НО-4414-XXIV/2.1 од 11.06.2019. године.**

Јавна набавка је спроведена у **Конкурентском захтијеву за достављање понуда.**

Процијењена вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је: **40.000,00 КМ.**

Број обавјештења: **1387-7-1-210-3-110/19**, објављеном дана: 09.09.2019. године.

Комисија за набавку, именована је Одлуком број: **7064 од 26.09.2019. године.**

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 7064-2 од 09.10.2019. године, Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 7064-3 од 09.10.2019. године и Извјештај о раду број: 7064-4 од 09.10.2019. године, у поступку јавне набавке – **Набавка пумпе за ПС Вријека.**

У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слиједеће:

- да су у предметном поступку примљене 4 понуде,
- да су благовремено примљене 4 понуде,
- да није било неблаговремено примљених понуда

Комисија за набавку је приликом прегледа и оцјене понуде понуђача: „**ELEKTRO UNIVERZAL**“ д.о.о. - Тузла утврдила да понуда наведеног понуђача није потпуна, тј. нису достављени сви документи на начин како се тражи тендером.

У изјавама везаним за чланове 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама нису попунили врсту поступка јавне набавке, те су изјаве непотпуне и нису достављене на начин како се тражи тендерским документом.

Даље увидом у Анекс 4. тендерског документа (техничка спецификација) и техничке листове, понуда за пумпу **VENSAN TURSKA vspcb 833/7**, не задовољава хидраулички захтијев. Захтијевана висина дизања при максималном протоку је 84 m. Према дијаграму пумпе при максималном протоку 160 m³/h висина дизања је 66 m. Дозвољена толеранција према ISO стандарду 9906 класа 3B је +/- 5% за висину дизања (160 m x 1,05 = 69,3 m).

Из свега наведеног, а на основу члана 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број: 39/14) понуда понуђача: „**ELEKTRO UNIVERZAL**“ д.о.о. - Тузла се одбацује као непотпуна.

Комисија за набавку је приликом прегледа и оцјене понуде понуђача: „**DIT**“ д.о.о. - Тузла утврдила да понуда за пумпу **ROWATI ITALIJA 8E/40/7G-870** не задовољава хидраулички захтјев. Захтјевана висина дизања при минималном протоку 50m³/h је 181m. Према дијаграму понуђене пумпе при минималном протоку 50m³/h висина дизања је 160 m. Дозвољена толеранција према ISO стандарду 9906 класа 3B је +/- 5% за висину дизања (66 m x 1,05 = 168 m).

Из свега наведеног, а на основу члана 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број: 39/14) понуда понуђача: „**DIT**“ д.о.о. - Тузла се одбацује као непотпуна.

Комисија за набавку је приликом прегледа и оцјене понуде понуђача: **ETAL BH**“ д.о.о. – Сарајево утврдила да понуда наведеног понуђача није потпуна, тј. нису достављени сви документи на начин како се тражи тендером.

У изјавама везаним за чланове 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама нису попунили врсту поступка јавне набавке, те су изјаве непотпуне и нису достављене на начин како се тражи тендерским документом.

Даље увидом у Анекс 4. тендерског документа (техничка спецификација) и техничке листове, понуда за пумпу **LOWARA ITALIJA Z8 125 7 – L8W**, не задовољава хидраулички захтијев. Захтијевана висина дизања при минималном протоку 50 m³/h је 181 m. Према дијаграму понуђене пумпе при минималном протоку 50 m³/h висина дизања је 165 m. Дозвољена толеранција према ISO стандарду 9906 класа 3B је +/- 5% за висину дизања (165 m x 1,05 = 173,25 m).

Из свега наведеног, а на основу члана 68. став (4) тачка и) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број: 39/14) понуда понуђача: **ETAL BH**“ д.о.о. – Сарајево се одбацује као непотпуна.

Комисија за набавку је приликом прегледа и оцјене понуде понуђача: „**HIDROSANITAS**“ д.о.о. - Требиње утврдила да је понуда наведеног понуђача квалификована и

прихватљива, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и оцјену понуде, у складу са критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и Тендерским документом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због **најниже цијене**, а како слиједи:

Назив и сједиште понуђача		Понуђена цијена (без ПДВ-а)
1.	„HIDROSANITAS“ д.о.о. - Требиње	Цијена: 37.830,00 КМ

Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија:

1.	Назив понуђача	„HIDROSANITAS“ д.о.о. - Требиње
2.	Сједиште и адреса	Степе Степановића бб, 89101 Требиње
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	Цијена: 37.830,00 КМ
4.	Рок за испоруку роба	25 (двадесетпет) дана од дана закључивања уговора
5.	Подаци о дијелу уговора који се даје у подуговор и подаци о подуговарачу	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, те члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број:39/14), члана 8. став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (Сл. Гласник БиХ број:103/14), и члана 57. став 1. тачка 7. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошљиком на адресу:

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, Обала Луке Вукаловића бр. 2, 89101 Требиње.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.



За Управу
Директор:

Гордан Мишељић, дипл.маш.инж.

Доставити:

- Понуђачу: „HIDROSANITAS“ д.о.о. - Требиње
(Адреса: Степе Степановића бб, 89101 Требиње,
факс: 059 245 481, e-mail: hidrosanitas.bh@gmail.com
- „ETAL BH“ д.о.о. – Сарајево,
(Адреса: Томе Међе 1611, Илиџа
факс: 033 626 305, e-mail: etal@etal.ba
- „ELEKTRO UNIVERZAL“ д.о.о. – Тузла,
(Адреса: Благоја Паровића 106, Тузла
факс: 035 289 706, e-mail: vladimir.spaic@teikombh.com
- „DIT“ д.о.о. – Тузла
(Адреса: Манџуковац 31, 75000 Илиџа,
факс: 035 225 706, e-mail: dittuzla@bih.net.ba
- Дирекцији за производњу и техничке послове
- Организационо – правном сектору
- Економско – финансијском сектору
- Служби за јавне набавке
- Комерцијалној служби
- Документација
- а/а.